

2018年第1季度澜沧县废水国家重点监控企业监督性监测结果表

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	备注
1	澜沧拉祜族自治县	澜沧县双马铅锌采选厂	污水处理排口	2018年3月8日	化学需氧量	30.5	60	mg/L	是	(1)执行标准为GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》表2标准； (2)L=该方法最小出限。
					悬浮物	14	50	mg/L	是	
					总氮	1.42	15	mg/L	是	
					氨氮	0.63	8	mg/L	是	
					总磷	0.754	1	mg/L	是	
					PH	7.76	6-9	无量纲	是	
					总汞	0.00025	0.03	mg/L	是	
					总镉	0.001L	0.05	mg/L	是	
					总铬	0.004L	1.5	mg/L	是	
					总砷	0.0013	0.3	mg/L	是	
					总铅	0.01L	0.5	mg/L	是	
					总镍	0.05L	0.5	mg/L	是	
					总锌	0.05L	1.5	mg/L	是	
					总铜	0.001L	0.5	mg/L	是	
2	澜沧拉祜族自治县	澜沧县污水处理厂	废水总排放口	2018年3月8日	水温	16.2	--	℃	是	(1)执行标准为GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准； (2)L=该方法最小出限。
					PH	8.17	6-9	无量纲	是	
					化学需氧量	15	60	mg/L	是	
					五日生化需氧量	4.3	20	mg/L	是	
					色度	4	30	稀释倍数	是	
					悬浮物	12	20	mg/L	是	
					氨氮	0.185	8	mg/L	是	
					总磷	0.62	1	mg/L	是	
					总氮	14.8	20	mg/L	是	
					砷	0.0003L	0.1	mg/L	是	
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是	
					镉	0.001L	0.01	mg/L	是	
					铬	0.004L	0.1	mg/L	是	
					铅	0.01L	0.1	mg/L	是	
					阴离子表面活性剂	0.05L	1	mg/L	是	
					粪大肠菌群数	940	10 <sup>4</sup>	个/L	是	
六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是						
石油类	0.06	3	mg/L	是						

					动植物油	0.10	3	mg/L	是	
--	--	--	--	--	------	------	---	------	---	--